

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2022
01 de julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	0,00	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0,00	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	-	0,33	0,33	-	---	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetoato	0,10	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%
Metolaclo	0,10	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%
Ometoato	0,10	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	< 0,03	< 0,03	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Zona de abastecimento controlada: Cascalheira

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não ocorreram incumprimentos no período indicado.

A técnica Superior:



Data da publicação: 30 de Novembro de 2022