



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
NA ZONA DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MONDIM DE BASTO

EDITAL n.º 4/2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

4º trimestre 2022  
01 outubro a  
31 dezembro

| Parâmetro (unidades)       | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|----------------------------|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|                            |  | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| Escherichia coli (E. coli) | 0  | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Bactérias coliformes       | 0  | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Desinfetante residual      | -  | 0,21            | 0,21   | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |

NOTA 1: Zona de abastecimento controlada: Novo Abastecimento

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não ocorreram incumprimentos nesta Zona de Abastecimento no período indicado.

A técnica Superior:

28 de fevereiro de 2023