

Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Bactérias coliformes	0	N/100 mL	1	1	100	1	0	3	3
Desinfetante residual	-	mg/L	1	1	100	-	-	0,5	0,5
Dimetenamida-P	0,10499	ug/L	1	1	100	0	100	< 0,03	< 0,03

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O incumprimento obtido deveu-se a uma infiltração numa das origens de água. Como medida correctiva, foram efetuadas operações de limpeza e desinfeção das origens de água e do reservatório.

A técnica Superior:

Data da publicação: 30 de novembro de 2023

