

**ALERTAS DE QUALIDADE DA ÁGUA**, ao abrigo do artº 24 do novo DL n.º 69/2023, de 21 de agosto.

**SIGLAS abaixo adotadas**

AS - Autoridade de Saúde

CMMB - Câmara Municipal de Mondim de Basto

VP - Valor Paramétrico

AAV - Agendar análise de verificação

AV - Análise verificação

BC - Bactérias coliformes

CP - Clostridium perfringens

AD - investigação das causas e implementação de medidas corretivas a decorrer

CO - Controlo operacional

AG - A aguardar resultado da análise de verificação

Atualizado a: 04/12/2023

Zona de Abastecimento	Data colheita	Parâmetro em Incumprimento	Resultado	VP	Entidade que detetou o incumprimento	Parecer AS					Medidas corretivas					
						Causas atribuídas ao incumprimento	AS emitiu parecer?	AS determina existir potencial risco significativo para a Saúde Humana?	AS determina restrições ao abastecimento? Quais?	AS determina interrupção ao abastecimento?	AS determina alerta aos consumidores?	AS determina medidas corretivas? Quais	Medidas efetuadas pela CMMB	Dia da contra análise	Resultado AV	Ponto de situação
Fragosinhos	08/11/2022	BC	8	0	CMMB	X1	sim	sim	C2	Não	sim	T6,D2,G1 e C4	T6,D2,G1 e C4	24/11/2023	0	Conforme
Srª da Piedade	15/11/2022	BC	23	0	CMMB	T3	sim	sim	C2	Não	sim	T6,D2,G1 e C4	A decorrer	30/11/2023		AG
Poços de Carros	14/11/2022	BC	16	0	AS	T1	sim	sim	C2	Não	sim	T6,D2,G1 e C4	A decorrer	30/11/2023		AG
Porças	14/11/2022	BC	7	0	AS	T1	sim	sim	C2	Não	sim	T6,D2,G1 e C4	A decorrer	30/11/2023		AG

**Causas**

D2	Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório
T1	Dosagem inadequada de reagente
X1	A decorrer investigação das causas
T3	Falha no sistema de desinfeção
X3	Obstrução na mina/nascente, tendo interferido com a qualidade da água

**Medidas Corretivas**

C2	Restrição ao abastecimento (utilização da água apenas se fervida ou desinfetada)
C3	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)
C4	Proceder a inspeção sanitária ao longo de todo o sistema de abastecimento
D2	Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório
D6	Proceder a monitorização da qualidade da água tratada na rede adução/distribuição/reservatório (parâmetros, pontos de colheita)
T1	Correção de dosagem de reagente no tratamento
T6	Assegurar a eficiência e eficácia do sistema de tratamento instalado
X1	Medidas corretivas C2,C4,D2, T1 e T6 agendadas
G1	Definir e implementar um plano de trabalhos com vista à correção da situação